



太阳能产品认证证书

证书编号: CQC15024137869

申请人名称及地址

深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司
深圳市宝安区石岩街道龙腾社区光辉路28号加域工业区办公楼A栋一层东、三层,
厂房B栋

制造商名称及地址

深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司
深圳市宝安区石岩街道龙腾社区光辉路28号加域工业区办公楼A栋一层东、三层,
厂房B栋

生产企业名称及地址

深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 (V021430)
深圳市宝安区石岩街道上屋村西边岭加域公司工业区A、B、C栋

产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器

见附件

产品标准和技术要求

NB/T32004-2013 (IIIa, 不含低电压穿越试验)

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC33-461239-2013认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年02月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年12月31日



主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

T 0005705



SOLAR PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC15024137869

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd.
1st East & 3rd Floor of Building A, Building B, Jiayu Industrial Park, #28, GuangHui Road, LongTeng
Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd.
1st East & 3rd Floor of Building A, Building B, Jiayu Industrial Park, #28, GuangHui Road, LongTeng
Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. (V021430)
Building A,B,C, Jiayu Industrial Zone, Xibianling, Shangwu Village, Shiyan, Baoan District, Shenzhen,
China

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

PV GRID INVERTER

See Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

NB/T32004-2013(IIIa, Without Low Voltage Ride Through Test)

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules
CQC33-461239-2013.

Date of issue: Feb.16,2017

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing
certification body until the expiry date.

Date of original certification: Dec.31,2015



President:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wang Kejiao".

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

T 0005705



太阳能产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC15024137869

纸号: 5705

Growatt 2500MTL-S

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 DC80V-500V, 最大直流输入电压 DC500V,
最大输入电流 $10A \times 2$; 交流输出: ~, 230V, 50Hz, 10.8A, 额定交流输出功率 2.5kW;

Growatt 3000MTL-S

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 DC80V-500V, 最大直流输入电压 DC500V,
最大输入电流 $10A \times 2$; 交流输出: ~, 230V, 50Hz, 13A, 额定交流输出功率 3kW;

Growatt 3600MTL-S

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 DC80V-550V, 最大直流输入电压 DC550V,
最大输入电流 $10A \times 2$; 交流输出: ~, 230V, 50Hz, 15.6A, 额定交流输出功率 3.6kW;

Growatt 4200MTL-S

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 DC80V-550V, 最大直流输入电压 DC550V,
最大输入电流 $15A \times 2$; 交流输出: ~, 230V, 50Hz, 18.5A, 额定交流输出功率 4.2kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: _____

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.



中国质量认证中心

中国 北京 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC15024137869

纸号: 5705

Growatt 4600MTL-S

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 DC80V-550V, 最大直流输入电压 DC550V,
最大输入电流 $15A \times 2$; 交流输出: ~, 230V, 50Hz, 20A, 额定交流输出功率 4.6kW;

Growatt 5000MTL-S

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 DC80V-550V, 最大直流输入电压 DC550V,
最大输入电流 $15A \times 2$; 交流输出: ~, 230V, 50Hz, 21.8A, 额定交流输出功率 5kW;

Growatt 6000MTL-S

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 DC80V-550V, 最大直流输入电压 DC550V,
最大输入电流 $15A \times 2$; 交流输出: ~, 230V, 50Hz, 26.1A, 额定交流输出功率 6kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: _____

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.



中国质量认证中心

中国 北京 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

变更结论

Modification Approval

证书编号Certificate No.: CQC15024137869

申请编号Application No.: V2016CQC024005-299095

申请人Applicant: 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd.

证书编号Certificate No. (变更前Original): CQC15024137869

证书编号Certificate No. (变更后Present): CQC15024137869

变更产品名称 光伏并网逆变器

Name of Product Modified: PV GRID INVERTER

型号Model/Type: 见附件

变更情况Situation of Modification:

见附件See Annex:

序号	项目Item	变更前Original	变更后Present
1	增加产品型号	Growatt 2500MTL-S; Growatt 300 OMTL-S; Growatt 3600MTL-S; Growatt 4200MTL-S; Growatt 4600MTL-S; Growatt 5000MTL-S;	Growatt 2500MTL-S; Growatt 300 OMTL-S; Growatt 3600MTL-S; Growatt 4200MTL-S; Growatt 4600MTL-S; Growatt 5000MTL-S; Growatt 6000MTL-S
2	申请人地址变更	深圳市宝安区石岩街道上屋村西边岭加域公司工业区五栋一层东、三层	深圳市宝安区石岩街道龙腾社区光辉路28号加域工业区办公楼A栋一层东、三层, 厂房B栋
3	原材料报备	详见原报告	详见变更报告, 变更申请号: V20



主任: _____



中国质量认证中心

中国 北京 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

变更结论

Modification Approval

证书编号Certificate No. : CQC15024137869

		16CQC024005-299095
--	--	--------------------

Above Modification is approved. The present will replace the original.

现批准以上变更。

批准日期 (Date) : 2017-02-16



主任：_____



中国质量认证中心

中国 北京 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>