



太阳能产品认证证书

证书编号：CQC17024163462

申请人名称及地址

深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司
深圳市宝安区石岩街道龙腾社区光耀路 28 号加域工业区办公楼 A 栋一层东、三层，厂房 B 栋

制造商名称及地址

深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司
深圳市宝安区石岩街道龙腾社区光耀路 28 号加域工业区办公楼 A 栋一层东、三层，厂房 B 栋

生产企业名称及地址

深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 (V021430)
深圳市宝安区石岩街道上屋村西边岭加域公司工业区 A、B、C 栋

产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器

见附件

产品标准和技术要求

NB/T32004-2013(IIIa, 不含低电压穿越试验)

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2013 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2019 年 03 月 01 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017 年 02 月 24 日



主任：

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

T 0010639



太阳能产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC17024163462

纸 号: 10639

Growatt 3000TL3-S

直流输入:满载 MPPT 电压范围 160V-850Vdc,最大直流输入电压 1000Vdc,最大输入电流 11A*2; 交流输出:3W/N/PE 230V/400V, 50Hz, Max. 4.3A*3,额定交流输出功率 3.0KW;

Growatt 4000TL3-S

直流输入:满载 MPPT 电压范围 200V-850Vdc,最大直流输入电压 1000Vdc,最大输入电流 11A*2; 交流输出:3W/N/PE 230V/400V, 50Hz, Max. 5.8A*3,额定交流输出功率 4.0KW;

Growatt 5000TL3-S

直流输入:满载 MPPT 电压范围 250V-850Vdc,最大直流输入电压 1000Vdc,最大输入电流 11A*2; 交流输出:3W/N/PE 230V/400V, 50Hz, Max. 7.2A*3,额定交流输出功率 5.0KW;

Growatt 6000TL3-S

直流输入:满载 MPPT 电压范围 290V-850Vdc,最大直流输入电压 1000Vdc,最大输入电流 11A*2; 交流输出:3W/N/PE 230V/400V, 50Hz, Max. 9.6A*3,额定交流输出功率 6.0KW;

Growatt 8000TL3-S

直流输入:满载 MPPT 电压范围 360V-850Vdc,最大直流输入电压 1000Vdc,最大输入电流 11.5A*2; 交流输出:3W/N/PE 230V/400V, 50Hz, Max. 11.6A*3,额定交流输出功率 8.0KW;

Growatt 9000TL3-S

直流输入:满载 MPPT 电压范围 400V-850Vdc,最大直流输入电压 1000Vdc,最大输入电流

注:此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC17024163462

纸 号: 10639

11.5A*2; 交流输出: 3W/N/PE 230V/400V, 50Hz, Max. 13A*3, 额定交流输出功率 9.0KW;

Growatt 10000TL3-S

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 450V-850Vdc, 最大直流输入电压 1000Vdc, 最大输入电流 13A*2; 交流输出: 3W/N/PE 230V/400V, 50Hz, Max. 14.5A*3, 额定交流输出功率 10.0KW;

Growatt 11000TL3-S

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 450V-850Vdc, 最大直流输入电压 1000Vdc, 最大输入电流 13A*2; 交流输出: 3W/N/PE 230V/400V, 50Hz, Max. 15.9A*3, 额定交流输出功率 11.0KW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: _____

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



SOLAR PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC17024163462

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd.
1st East & 3rd Floor of Building A, Building B, Jiayu Industrial Park, #28, GuangHui Road, LongTeng
Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd.
1st East & 3rd Floor of Building A, Building B, Jiayu Industrial Park, #28, GuangHui Road, LongTeng
Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. (V021430)
Building A,B,C, Jiayu Industrial Zone, Xibianling, Shangwu Village, Shiyan, Baoan District, Shenzhen, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

PV GRID INVERTER

See Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

NB/T32004-2013(IIIa, Without Low Voltage Ride Through Test)

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification
rules of CQC33-461239-2013 .

Valid from: Mar.01,2019

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing
certification body.

Date of original issued: Feb.24,2017



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

T 0010639



太阳能产品认证证书

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No.: CQC17024163462

申请编号 Application No.: V2018CQC024005-370622

申请人(委托人) Applicant: 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司/Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): CQC17024163462

变更产品名称: 光伏并网逆变器

Name of Product Modified: PV GRID INVERTER

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below):

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	增加产品型号	Growatt 8000TL3-S; Growatt 9000TL3-S; Growatt 10000TL3-S; Growatt 11000TL3-S;	Growatt 3000TL3-S; Growatt 4000TL3-S; Growatt 5000TL3-S; Growatt 6000TL3-S; Growatt 8000TL3-S; Growatt 9000TL3-S; Growatt 10000TL3-S; Growatt 11000TL3-S;
2	原材料报备	详见云报告	详见变更报告: V2018CQC024005-370622

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期(Date): 2019年03月01日

第1页 / 共1页



主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>