



太阳能产品认证证书

证书编号：CQC20024248993

申请人名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第17号房屋

制造商名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第17号房屋

生产企业名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司(V021430)
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第17号房屋

产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器

详见附件

产品标准和技术要求

NB/T32004-2018

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2021年05月12日 有效期至：长期有效

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月28日



主任：

陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC20024248993

纸 号:

MID 25KTL3-X1

直流输入: MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 26A*3;
交流输出: 3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 41.9A, 额定交流输出功率 25KW;

MID 30KTL3-X

直流输入: MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 26A*3;
交流输出: 3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 50.5A, 额定交流输出功率 30KW;

MID 33KTL3-X

直流输入: MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 26A*3;
交流输出: 3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 55.5A, 额定交流输出功率 33KW;

MID 36KTL3-X

直流输入: MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 26A*4;
交流输出: 3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 60A, 额定交流输出功率 36KW;

MID 40KTL3-X

直流输入: MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 26A*4;
交流输出: 3W/N/PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 66.6A, 额定交流输出功率 40KW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: _____

陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>