



太阳能产品认证证书

证书编号：CQC20024276376

申请人名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第17号房屋

制造商名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第17号房屋

生产企业名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司(V021430)
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第17号房屋

产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器

详见附件

产品标准和技术要求

NB/T32004-2018

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2021年05月12日 有效期至：长期有效

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年12月01日



主任：

陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC20024276376

纸 号:

MAX 175KTL3-X HV

直流输入: MPPT 电压范围 500V-1500Vdc, 最大直流输入电压 1500Vdc, 最大输入电流: 30A*9;
交流输出: 3W+PE, 462V/800V, 50Hz, Max. 139. 3A, 额定交流输出功率 175KW;

MAX 196KTL3-X HV

直流输入: MPPT 电压范围 500V-1500Vdc, 最大直流输入电压 1500Vdc, 最大输入电流: 30A*9;
交流输出: 3W+PE, 462V/800V, 50Hz, Max. 155. 9A, 额定交流输出功率 196KW;

MAX 225KTL3-X HV

直流输入: MPPT 电压范围 500V-1500Vdc, 最大直流输入电压 1500Vdc, 最大输入电
流: 30A*12; 交流输出: 3W+PE, 462V/800V, 50Hz, Max. 180. 4A, 额定交流输出功率 225KW;

MAX 230KTL3-X HV

直流输入: MPPT 电压范围 500V-1500Vdc, 最大直流输入电压 1500Vdc, 最大输入电
流: 30A*15; 交流输出: 3W+PE, 462V/800V, 50Hz, Max. 182. 6A, 额定交流输出功率 230KW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: _____

陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>